

LEGENDA PREVENZIONE INCENDI

- PORTA EI 120
- PORTA EI 60
- PORTA EI 30
- FRONTIERA REI 120
- FRONTIERA REI 60
- FRONTIERA REI 30
- CARTELLI SEGNALATORI
- LAMPADA DI EMERGENZA CON PITTOGRAMMA
- INDICAZIONI VIE DI ESODO
- VIA D'USCITA VERSO L'ALTO
- VIA D'USCITA ORIZZONTALE
- VIA D'USCITA VERSO IL BASSO
- MANIGLIA ANTIPANICO
- PLAFONIERA DI EMERGENZA
- INTERRUTTORE GENERALE
- ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO
- SUPERFICIE DI AREAZIONE
- BOCCA D'INCENDIO UNI 45 INCASSATA A PARETE-MANICHETTA DA 20 mt
- BOCCA D'INCENDIO UNI 45 ESTERNA CON CASSETTA-MANICHETTA DA 20 mt
- ATTACCO PER AUTOPOMPA VV.F. UNI 70
- NASPO ANTINCENDIO SU SUPPORTO ORIENTABILE A MURO DN 25
- IDRANTE SOPRASUOLO UNI 65 UNI 70 X 2
- F — RIVELATORE DI FUMO
- G — RIVELATORE DI GAS
- RILEVATORE OTTICO DI FUMO LINEARE CON CATARIFRANGENTE
- ALLARME ACUSTICO
- PULSANTE DI ALLARME
- E — ESTINTORE PORTATILE DA 6 Kg

PARTICOLARE ATTACCO AUTOPOMPA UNI VF 70 - Ø 2"1/2

1 : VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
2 : VALVOLA DI RITEGNO
3 : VALVOLA DI SICUREZZA
4 : RUBINETTO UNI 70 CON GIRELLO FEMMINA
5 : TAPPO TERMINALE CIECO
6 : CASSETTA DI CONTENIMENTO IN ACCIAIO VERNICIATO
7 : LASTRA SAFE CRASH

IL PUNTO 6 e 7 DOVRANNO ESSERE FORNITI SE L'ATTACCO NON VIENE POSIZIONATO ALL'INTERNO DELLA NICCHIA CONTATORE

LEGENDA TUBAZIONI

– IMPIANTO IDRICO–ANTINCENDIO

* TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PEAD PN16, PE100 SIGMA 80, A NORMA UNI EN 12201–2, IDONEE PER CONDOTTE INTERRATE IN PRESSIONE, CON GIUNZIONI PER POLIFUSIONE MEDIANTE SALDATURA DI TESTA O MEDIANTE MANICOTTI ELETTROSALDABILI (TRATTI ESTERNI INTERRATI)
* TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO A NORMA UNI EN 10255 PER DIAMETRI FINO AL 4" E UNI EN 10216–1 PER DIAMETRI SUPERIORI, CON GIUNZIONI MEDIANTE RACCORDI FILETTATI, ISOLATE CON GUAINE DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLE CHIUSE (SPESS. 13 mm) E FINITURA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO. (TRATTI INTERNI ED ESTERNI CORRENTI IN VISTA)

PARTICOLARE TUBAZIONE INTERRATA

PARTICOLARE A - POZZETTO ISPEZIONE CON VALVOLE

PARTICOLARE B - POZZETTO ISPEZIONE CON VALVOLA

COMUNE DI PANDINO

PROVINCIA DI CREMONA

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA

INTERVENTO PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERETIONUE _ MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.
CUP: G55E22000230006
CIG: 9783574CA9

Via Francesco Baracca

Committente:
COMUNE DI PANDINO

Responsabile del Procedimento:
Geom. TERSILIO TONETTI

Progettista incaricato:
Dott. Ing. FABRIZIO GENTILI — *Coordinamento Architettura e Strutture*

Progettazioni specialistiche:
Dott. Arch. FRANCESCO BONCIO — *Architettonico*
Dott. Ing. DAVID GUBBIOTTI — *Strutture*
Dott. Ing. MICHELE BARTOCCINI — *Prevenzione Incendi*

ACEL PROJECT

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Sezione A
N° A1341
DOTTORE INGEGNERE
MICHELE BARTOCCINI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE

PREVENZIONE INCENDI
PLANIMETRIA GENERALE

EMISSIONE PER ESAME PROGETTO

ELABORATO
PI.01

Scala	Data	Aggiornamento
1:200	marzo 2023	-